

21.12.2023 № 12005/Ю/08

Председателю комитета по
управлению имуществом
администрации городского
округа Домодедово
Московской области
Енбековой Л.В.

Уважаемая Любовь Владимировна!

В ответ на Ваше обращение от 07.12.2023 № 111-35Ин-4336 о предоставлении письменного согласования, сообщая следующее.

Филиалом АО «Мособлгаз» «Юг» (далее-филиал) рассмотрена схема расположения земельного участка с кадастровым номером 50:28:0090203:1280, площадью 577кв. м, расположенного по адресу: Российская Федерация, Московская область, городской округ Домодедово, село Успенское, категория земель «земли населённых пунктов», разрешенное использование «для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)». По состоянию на 19.12.2023 действующие газопроводы, обслуживаемые филиалом, на вышеуказанном участке отсутствуют.

Дополнительно сообщая, вблизи испрашиваемого участка проложен газопровод низкого давления $P \leq 0,005$ МПа Д-110 мм.

Порядок определения границ охранных зон газораспределительных сетей, условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, и ограничения хозяйственной деятельности, которая может привести к повреждению газораспределительных сетей, установлены правилами охраны газораспределительных сетей (далее - правила), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 20.11.2000 № 878.

В соответствии с пунктом 5 правил газораспределительные сети относятся к категории опасных производственных объектов, что обусловлено взрыво- и пожароопасными свойствами транспортируемого по ним газа.

В соответствии с подпунктом «а» пункта 7 правил для газораспределительных сетей устанавливается охранный зона вдоль всей трассы газопровода в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Также сообщая, что пунктом 14 правил предусмотрены ограничения (обременения), которые налагаются на земельные участки, входящие в

охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации.

В соответствии с пунктом 47 правил земельные участки, расположенные в охранных зонах газораспределительных сетей, у их собственников, владельцев или пользователей не изымаются и могут быть использованы ими с учетом ограничений (обременений).

Требования к минимально допустимым расстояниям от подземных газопроводов до зданий и сооружений в целях обеспечения их безопасности, а также находящихся в них людей в случае возникновения аварийной ситуации на газораспределительной сети установлены СП 62.13330.2011 «Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002».

Минимальное расстояние по горизонтали (в свету) от подземных газопроводов низкого давления $P \leq 0,005$ МПа до фундаментов зданий и сооружений должно быть не менее 2,0 м.

Для точного определения прохождения газопровода, Вам необходимо выполнить топографическую съемку в масштабе 1:500 и согласовать правильность нанесения газопроводов в Домодедовской районной эксплуатационной службе филиала, расположенной по адресу: Московская область, г.о. Домодедово, Каширское шоссе, д. 13, контактное лицо: начальник Домодедовской РЭС Поляков Максим Игоревич, контактный телефон +7(4967) 69-76-04 доб. 04501.

С уважением,
заместитель главного инженера –
начальник отдела по эксплуатации
сетей газораспределения

В.Н. Антонюк

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ
Сертификат 04757D70006EB05CA549A84E634B2E0ACC
Владелец Антонюк Виталий Николаевич
Действителен с 30.08.2023 по 30.11.2024